

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE

ai sensi del DM 06/08/2020 - Allegato A – par. 4.1

*“Requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici - cd. Ecobonus”
[G.U n.246 del 5-10-2020]*

Costruttore: Apengroup S.p.A. – Via Isonzo, 1 – 20060 Pessano con Bornago (MI)

Tipologia di intervento: Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale esistenti con impianti dotati di generatore di calore a condensazione [art.2 comma 1 lett. e)].

Tipologia di generatore di calore: Generatore di aria calda a condensazione (moduli scambiatori per unità di trattamento aria e rooftop).

Nome Commerciale: Modulo di riscaldamento PCH.

Apengroup S.p.A. dichiara che:

Le unità di trattamento aria a condensazione di propria produzione, dotate di generatore di aria calda a condensazione, appartenenti alla serie **PCH**:

- Presentano un **rendimento termico utile**¹, a carico pari al 100% della potenza termica utile nominale, maggiore o uguale a $93+2\text{LogPn}$;
- Presentano un valore dell'**efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente** ($\eta_{s,h}$) maggiore o uguale a 90% secondo il Regolamento UE/2281/2016;
- Sono idonei al funzionamento con regolazione climatica (fornita dalla centralina di controllo dell'unità di trattamento aria/rooftop);
- Il bruciatore è di tipo modulante;

Apengroup S.p.A.

Un Amministratore



¹ Rapporto di Prova n. 150500451 emesso da Kiwa Cermet Italia SpA, in qualità di Ente Notificato Regolamento GAR UE/426/2016 (Gas Appliance Regulation).